

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:3285/21.08.2024

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:23/8/2024

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΗΛ: 2431076935

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 21/08/2024

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:21/07/2024

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Τεχνική Υπηρεσία

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : Αποδεκτή

Όνοματεπων. Δειγμ/πτη Καλλέμης Κων/νος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		ΤΡΚ24/145.21.08	ΤΡΚ24/146.21.08	ΤΡΚ24/147.21.08	ΤΡΚ24/148.21.08	ΤΡΚ24/149.21.08
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ		ΠΥΡΓΟΣ	ΠΥΡΓΕΤΟΣ	ΑΓ, ΑΠ/ΛΟΙ	ΖΩΑΓΟΡΑ	ΚΗΠ. ΚΑΛ/ΚΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		Καφε Κατσιανακπς	Οικ. Στασινός Γεωρ	Οικ. Τζουτζουμήτρος	Καφε Μαρία Τάλλαρου	Οικ. Στάμου Χρ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
PH 4500 H. B (ΑΡΗΑ)	>6.5 και < 9,5	7.89	7.92	7,87	7,89	7,86
Αγωγιμότητα 2510 B (ΑΡΗΑ)	2500 μS/cm	400	341	405	403	412
*Οσμή	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
*Χρώμα	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
*Θολότητα 2130 B ΑΡΗΑ	< 1FNU	0,33	0,49	0,41	0,37	0,32
*Γεύση	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
*Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD	0,2-0,4 mg/l	0,09	0,08	0.07	0.09	0,08
*Αμμώνιο 4500-NH ₃ (ΑΡΗΑ)	0,5mg/l NH ₄ ⁺	< 0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
*Αρ. Αποικ.37°C (ISO 6222)	Ανευ μεταβολής cfu/ml	2 cfu/ml	2cfu/ml	5 cfu/ml	8 cfu/ml	<1 cfu/ml
Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1)	0 cfu/100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία
ΧΗΜΙΚΕΣ						
Νιτρικά (photometric meth.)	50 mg/l NO ₃ ⁻	12,3	7,56	12,7	13,2	12,9
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ						
E.Coli (ISO 9308-1)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία

Ημερομηνία ανάλυσης: 21/8/2024

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Χημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

Ημερομηνία έγκρισης: 23/8/2024

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ & Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Νερού

Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2
- Οι τιμές που ευρέθησαν κυμαίνονται εντός των ορίων της νομοθεσίας ΚΥΑ 27829/2023 ΦΕΚ3525/25.5.2023
- * δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

E.708-2/3/25.05.2023

Σελίδα 1/1

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ